



Řady trubek

Značka	Typ	DN	d1xs mm	Délka m
měděné trubky	SUPERSAN	12	12x1	1.60
měděné trubky	SUPERSAN	15	15x1	49.00
měděné trubky	SUPERSAN	18	18x1	22.40
měděné trubky	SUPERSAN	22	22x1	64.60

Ventily

Značka	Typ	DN	kvs m^3/h	Objednací číslo	Počet
1_TĚLESA VK	KORADO	15	0.98	s tělesem	8
IMI - HEIMEIER	Vekolux KORADO	15	1.48	0530-05,000	8
MEIBES	Ballorex Vario	20	4.40	BR4451000S-001003	1

Řady izolací

Značka	d2 mm	s mm	Délka m
MIRELON	15.00	9.00	39.80
MIRELON	18.00	9.00	4.80
MIRELON	22.00	9.00	64.60

Parametry větví

Větev	Typ	tw1 °C	dt K	tw2 °C	u	dpmin1 Pa	Q W	Qd W	Qpřikon W	M1 kg/h	Vv dm^3
T03	D	72.0	15.0	57.0	0.7	19569	8637		8637	495.4	71.9

Vypracoval : Jaroslav Čemohlávek		Měřítko : —
Místo: Žehuň čp.80	Investor: OBEC Žehuň, Žehuň čp.136	Datum: 06/2015

Akce: MODERNIZACE ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ V ZŠ, MŠ, A BYTU V ŽEHUNI čp.80

Profese: D.1.4.1-09

ÚT- SVISLÉ SCHEMA -T03